



报告编号: SXIFY2024(S)0754-SY2595

230403100654
有效期至: 2029年12月10日

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 夏县银龙水务有限公司

委托单位: 夏县银龙水务有限公司

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2024年11月15日



山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告 (续页)

报告编号: SXYFY2024(S) 0754-SY2595

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 单位 | 卫生标准 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|---------------------------|------|------------|--------|------|
| 01 | 色度 | GB/T5750.4-2023 (4.1) | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2023 (5.1) | NTU | ≤1 | 0.663 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023 (6.1) | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023 (7.1) | 无量纲 | 无 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023 (8.1) | 无量纲 | ≥6.5, ≤8.5 | 8.30 | 合格 |
| 06 | 总硬度 (以 CaCO ₃ 计) | GB/T5750.4-2023 (10.1) | mg/L | ≤450 | 271 | 合格 |
| 07 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2023 (11.1) | mg/L | ≤1000 | 378 | 合格 |
| 08 | 挥发酚类 (以苯酚计) | GB/T5750.4-2023 (12.1) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
| 09 | 阴离子合成洗 涤剂 | GB/T5750.4-2023 (13.1) | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | 合格 |
| 10 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2023 (6.2) | mg/L | ≤250 | 34 | 合格 |
| 11 | 氯化物 | GB/T5750.5-2023 (6.2) | mg/L | ≤250 | 8.8 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | GB/T5750.5-2023 (6.2) | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐 (以 N 计) | GB/T5750.5-2023 (6.2) | mg/L | ≤10 | 3.0 | 合格 |
| 14 | 氰化物 | GB/T5750.5-2023 (7.2) | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
| 15 | 氨 (以 N 计) | GB/T5750.5-2023 (11.1) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 合格 |
| 16 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023 (9.1) | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | 合格 |
| 17 | 亚硝酸盐 (以 N 计) | GB/T5750.5-2023 (12.1) | mg/L | ≤1 | <0.001 | 合格 |
| 18 | 铝 | GB/T5750.6-2023 (4.1) | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | 合格 |
| 19 | 铁 | GB/T5750.6-2023 (7.2) | mg/L | ≤0.3 | <0.3 | 合格 |
| 20 | 锰 | GB/T5750.6-2023 (7.2) | mg/L | ≤0.1 | <0.1 | 合格 |
| 21 | 铜 | GB/T5750.6-2023 (7.2) | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | 合格 |

技术
检测
0802

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

报告编号: SXIFY2024(S) 0754-SY2595

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 单位 | 卫生标准 | 检验结果 | 单项判定 |
|------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--------|------------|------|
| 22 | 锌 | GB/T5750.6-2023 (7.2) | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
| 23 | 砷 | GB/T5750.6-2023 (9.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
| 24 | 硒 | GB/T5750.6-2023 (10.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | 合格 |
| 25 | 汞 | GB/T5750.6-2023 (11.1) | mg/L | ≤0.001 | 0.0004 | 合格 |
| 26 | 镉 | GB/T5750.6-2023 (12.1) | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
| 27 | 铬(六价) | GB/T5750.6-2023 (13.1) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
| 28 | 铅 | GB/T5750.6-2023 (14.1) | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
| 29 | 银 | GB/T5750.6-2023 (15.1) | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 |
| 30 | 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023 (4.1) | mg/L | ≤3 | 0.52 | 合格 |
| 31 | 三氯甲烷 | GB/T5750.8-2023 (4.3) | mg/L | ≤0.06 | 0.0010 | 合格 |
| 32 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2023 (4.3) | mg/L | ≤0.002 | <0.0000056 | 合格 |
| 33 | 亚硝酸盐 | GB/T5750.10-202 3(20.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | 合格 |
| 34 | 硝酸盐 | GB/T5750.10-202 3(20.2) | mg/L | ≤0.7 | <0.005 | 合格 |
| 35 | 二氧化氯 | GB/T5750.11-202 3(8.4) | mg/L | ≥0.1 | 0.44 | 合格 |
| 36 | 总α放射性 | GB/T5750.13-202 3(4.1) | Bq/L | ≤0.5 | 0.123 | 合格 |
| 37 | 总β放射性 | GB/T5750.13-202 3(5.1) | Bq/L | ≤1 | 0.113 | 合格 |
| 38 | 菌落总数 | GB/T5750.12-202 3(4.1) | CFU/mL | ≤100 | 24 | 合格 |
| 39 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-202 3(5.3) | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-202 3(7.3) | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 以下空白 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

